

Protokół

**z posiedzenia Komisji ds. Planowania Przestrzennego,
Budownictwa i Gospodarki Gruntami
z dnia 18 października 2024 r.**

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami przeprowadzonego dnia 18 października 2024 roku pod przewodnictwem p. Małgorzaty Bartkiewicz – Przewodniczącej Komisji.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji:

W posiedzeniu Komisji w dniu 18 października 2024 r. udział wzięło 7 członków Komisji. (Lista obecności dołączona do protokołu).

Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Burmistrz Miasta p. Hubert Betlejewski
2. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej p. Katarzyna Krupińska
3. Kierownik budowy p. Paweł Daniszewski

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – Teren budowy.
2. Informacja Burmistrza o problemach związanych z odbiorem obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów.

AD 1

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartkiewicz dokonał otwarcia posiedzenia Komisji. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu quorum przedstawiła proponowany porządek obrad. Komisja przyjęła porządek obrad bez uwag.

AD 2

Informacja Burmistrza o problemach związanych z odbiorem obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów.

Komisja przeprowadziła wizję lokalną, która umożliwiła zapoznanie się ze stanem technicznym nowo powstałego obiektu.

Burmistrz Miasta p. Hubert Betlejewski przedstawił problemy związane z odbiorem obiektu przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Kuchnia została wykonana zgodnie z projektem i ma wysokość 280 cm., szatnia obecnie ma wysokość 220 cm. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w obiekcie użyteczności publicznej dopuszcza się wysokość pomieszczeń kuchennych w przedziale 280 – 330 cm., natomiast szatnie 220 – 250 cm.

Kierownik budowy p. Paweł Daniszewski poinformował, że cały obiekt został wykonany zgodnie z projektem.

Burmistrz Miasta p. Hubert Betlejewski powiedział, że robi wszystko, aby obiekt został oddany do użytku.

Kierownik budowy p. Paweł Daniszewski zwrócił uwagę, że jeżeli Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna nie odbierze obiektu konieczne będzie zdjęcie sufitu i wkuwanie całej instalacji.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartkiewicz negatywnie oceniła wykonanie projektu.

Kierownik budowy p. Paweł Daniszewski poinformował, że korytarz przy sali gimnastycznej również ma wysokość 220 cm. i nie ma uwag do wysokości.

Radny p. Tomasz Koczara powiedział, że mieszkańcy miasta powinni wiedzieć o zaistniałej sytuacji.

Radny p. Krzysztof Laska zaproponował zorganizowanie spotkania z projektantami, inspektorem nadzoru i przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej p. Katarzyna Krupińska opowiedziała o etapie budowy ogrodzenia wokół obiektu i placu zabaw.

Więcej głosów nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

**Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Bartkiewicz**

Sporządziła:

Olga Gumieźna – Pomoc administracyjna