

Zapytania do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, w tym przeniesienie starej centrali telefonicznej:

Proszę o udzielenie informacji na temat przetargu:

1. Jaka jest wymagana kategoria sieci 6A czy 6 - dotyczy wszystkich elementów sieci: kabel, gniazdo, panel, patchcord.
2. Wymagana głębokość szafy - 400 mm jest zbyt mała aby zamontować w niej switcha CISCO - proszę o ewentualne poprawienie danych
3. Kable krosowe o długości 25 cm nie są właściwie dostępne, czy można zaproponować kable o długości 0,5 m?
4. Wymagana długość kabla dla listwy zasilającej wynosi 5 mb. - proszę potwierdzić ten parametr.
5. Proszę podać typ centrali telefonicznej i sposób przyłączenia do niej linii miejskich i abonenckich - np. przyłącznica telefoniczne z łączówkami, gniazd RJ45/12 bezpośrednio w centrali.
6. W jakich godzinach można wykonywać prace na terenie budynku?

Odpowiedzi:

AD. 1

W zakresie przedmiotu opisaliśmy. Wykonanie strukturalnej sieci komputerowej z zastosowaniem okablowania U/UTP klasy EA (kategoria 6A) zgodny z normą ISO/IEC 11801 2002:2.2 w topologii gwiazdy.

W wykazie sprzętu.

-gniazda sieciowe natynkowe podwójne kat 6 (dopuszczamy zastosowanie wyższych kategorii np. 6a)

-gniazda sieciowe natynkowe pojedyncze kat 6 (dopuszczamy zastosowanie wyższych kategorii np. 6a)

Panel krosowniczy 24 portowy kat 6 (dopuszczamy zastosowanie wyższych kategorii np. 6a)

AD. 2

Głębokość przełącznika CISCO SLM2024T-EU (SG 200-26) 24-Port 10/100/1000 Gigabit Smart, to 257 mm (według opisu producenta) głębokość szafy 400 mm pozostaje 143mm odstępu od tyłu szafy.

AD. 3

Nie dopuszczamy propozycji dłuższych Kabli.

AD. 4

Potwierdzamy parametr- oczekujemy listwy zasilającej do montażu w szafie Rack 19" na minimum 6 gniazd z kablem długości minimum 5 metrów.

AD. 5

Typ centrali - Centrala telefoniczna Digitex DCT 50, przyłączenie za pomocą linii miejskiej 1 szt. ISDN

Od strony Abonenckiej zakończona 2 panelami typu KRONE

AD. 6

Prace można wykonywać w godzinach pracy MOSiR - 8:00-16:00

Zamawiający