

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.12.2017

Ostrów Mazowiecka, 2017-03-02

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Budowę boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17, ETAP II - wykonanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali:**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

W załączniku zmiany lodowisko Zamawiający pisze:

Zmiany nieistotne dokonane w projekcie otwartego zadaszego boiska wielofunkcyjnego „boisko-lodowisko” przy szkole podstawowej nr 1 i MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej:

1. Zmiana nawierzchni – zrezygnowano z polipropylenowej, fibrylowanej o wysokości warstwy użytkowej 17mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym na nawierzchnię syntetyczną polipropylenową montowana z gotowych modułów min. 300x300x15mm (dopuszczalna tolerancja wymiarowa $\pm 5\%$) o strukturze ażurowej, łączonych są ze sobą na systemowe zatrzaski.

Nawierzchnia powinna spełniać następujące parametry techniczne:

- Współczynnik tarcia:

*w stanie suchym $\geq 0,65$

*w stanie mokrym $\geq 0,64$

- Odbicie piłki (DIN 18032-02): min. 98%

- Odkształcenie (DIN 18032-02): min. 0.9mm

- Informacje sanitarne – odporna na: grzyby, bakterie, pleśń.

Nawierzchnia musi posiadać następujące atesty i certyfikaty:

- atest PZH

- certyfikat FIBA lub certyfikat ITF lub certyfikat IHF lub certyfikat FIVB (wymagane przynajmniej dwa)

- deklarację zgodności z normą EN:14877

- badanie na zawartość metali ciężkich

- autoryzację producenta nawierzchni na zadanie

- gwarancja producenta min. 12 lat

Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk farbą zgodną z zaleceniem producenta wg zaprojektowanej kolorystyki.

Informuję zamawiającego że przez taki opis naraża się na zarzut nieuczciwej konkurencji o promowanie produktu jednej firmy na rynku jakim jest SPORT COURT.

Absurdem jest wymaganie od dostawcy - certyfikatu FIBA lub certyfikat ITF lub certyfikat IHF lub certyfikat FIVB (wymagane przynajmniej dwa) – skoro nawierzchnia ma służyć głównie młodzieży szkolnej do zajęć i rozgrywek szkolnych czy regionalnych, a nie organizacji Mistrzostw Świata. Bardziej logicznym by było posiadanie certyfikatów Polskich Związków Sportowych.

Informuję że do rozgrywek sportowych każda z nawierzchni jest przypisana do danej dyscypliny sportowej a zawarta w procedurach przetargowych ma mieć funkcję multisportową.

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przynajmniej dwóch certyfikatów (FIBA, ITF, IHF lub FIVB). Zaoferowana nawierzchnia powinna spełniać wszystkie pozostałe parametry techniczne określone w załączniku „Zmiany nieistotne dokonane w projekcie otwartego zadaszego boiska wielofunkcyjnego „boisko-lodowisko” przy Szkole Podstawowej nr 1 i MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej”.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.