

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.26.2017

Ostrów Mazowiecka, 2017-03-27

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Przebudowę układu komunikacyjnego „Osiedla Lubiejewska” w Mieście Ostrów Mazowiecka na działce nr ewid. 1688/49.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

Czy zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji z rur PP zamiast PVC?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji z rur PP.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.