

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, fax 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Łomży
ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża
tel./fax 86 218 31 50
695 127 597
dariusz.choroszewski@warszawa.psgaz.pl

Do
**Urzędu Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej**

Wasz znak:

Nasz znak:

OB.BRL.219.2015.CD

URZĄD MIASTA
w Ostrowi Mazowieckiej
WPLYNEŁO

Łomża, 20.11.2015

2015 -11- 20


Dot.: budowy ulicy Podstoczysko.

L.dz. _____
Nr 13096
podpis _____

W związku z uzgodnieniem branżowym kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Podstoczysko stwierdzono projektowanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu, które zlokalizowano w strefach ochronnych gazociągów lub bezpośrednio nad gazociągami. W związku z powyższym proszę o akceptację i takie ustawienie znaków stałej organizacji ruchu, aby słupki znaków drogowych, podpory i pozostałe elementy konstrukcyjne tego oznakowania lokalizować min 0,5 m od osi sieci gazowej i/lub jej elementów.

Wyjaśniam, że w przeciwnym razie będzie to naruszać przepisy §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2013, poz.640). Dlatego, w tych przypadkach, proponuje stosować słupki/podpory znaków drogowych odgięte (odsadzone) z możliwością lokalizacji min 0,5 m od osi gazociągu.

Z poważaniem,


Dariusz Choroszewski

