

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.3.2018

Ostrów Mazowiecka, 2018-01-15

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Upierajmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Rozbudowę ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą - ETAP II- bez kanalizacji sanitarnej**.

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. W roku 2017 została wybudowana w ulicy Podstoczysko kanalizacja sanitarna, w której zastosowano studnie rewizyjne typu WAVIN bez pierścieni odciążających na wszystkich studniach rewizyjno – połączeniowych. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje, że Wykonawcą będzie musiał zamontować na tych studniach pierścienie odciążające?

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak, Wykonawca podczas budowy będzie musiał zamontować pierścienie odciążające.**

2. Czy dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej Zamawiający posiada badania zagęszczenia zasypki stanowiącej podłoże pod warstwy konstrukcyjne jezdni? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: **Zamawiający nie posiada badania zagęszczenia zasypki stanowiącej podłoże pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Zamawiający dysponuje oświadczeniem kierownika budowy (treść w załączniku).**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Załączniki:

Oświadczenie Kierownika Budowy