

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV PGE Dystrybucja S.A. realizowana w trakcie budowy ulicy Na Polance w Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja liniowa prowadzona będzie w miejscowości Ostrów Mazowiecka ul. Na Polance działki nr 2781/9, 2782/19, 2782/26, 2800, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. W związku z budową ul. Na Polance w Ostrowi Mazowieckiej należy przebudować istniejącą linię napowietrzną nN-0,4kV energetyki zawodowej od strony ul. Brokowskiej. Powodem powyższego jest budowa układu komunikacyjnego. Do przebudowy linii wykorzystać słupy elektroenergetyczne konstrukcje żelbetonowe i wirowane o wysokości 12m. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosować przewód aluminiowy Al. 4x35mm² - istniejący. Istniejące przyłącza nN należy przenieść na słupy nowoprojektowane. W przypadku kabli elektroenergetycznych w miejscu ich skrzyżowania z drogami komunikacyjnymi kable energetyczne układać w rurach ochronnych - DVR50, SRS 50. W przypadku istniejącej linii napowietrznej izolowanej w ul. Na Polance zasilanej ze stacji trafo 11-1380 należy przesunąć ostatni słup krańcowy, lokalizując go bezpośrednio przy ogrodzeniu działki nr 2781/11.