

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.51.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-09-30

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działce nr ewid. 4110/2.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. W nawiązaniu do przesłanego pliku z poprawionymi obliczeniami, zwracamy Państwa uwagę, że do tych obliczeń użyto opraw 430 watów, a w projekcie jest 100 i 150 watów. Prosimy o wyjaśnienia / korektę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny oraz do obliczeń należy przyjąć projektor na źródła LED do użytku zewnętrznego. Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo. Klosz oprawy z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła. Odbłyśnik o bardzo wysokiej sprawności. Silikonowa uszczelka. Dławnica M20x1.5 do kabli $\varnothing 10$ - $\varnothing 14$ mm. Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej; klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy. W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV. Moc oprawy 430 W. Stopień ochrony IP66 oraz IK07. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Temperatura barwowa 3000K. Optyka symetryczna, szeroka. Strumień świetlny oprawy – 59 000 lm. Trwałość L70B10 – 130 000h. Sterowanie natężeniem oświetlenia.

Odpowiedź na zapytanie nr. 36 udzielona w dniu 27.09.2019 r. traci aktualność.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

.