

**Do wszystkich Wykonawców**

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej.**

**Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:**

1. Proszę o informację: jaka jest powierzchnia chodników i miejsc postojowych wykonanych z kostki brukowej ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Na terenie obiektu znajdują się już miejsca postojowe - PFU nie narzuca ich wykonywania.**

**Chodniki z kostki betonowej są już zbudowane - należy przewidzieć w kosztach zaprojektowanie i wykonanie nowego dojścia (dojść) do boiska z istniejących ciągów pieszych, ewentualnie ułożenia kostki pod planowaną małą architekturę - ławka, kosz. (zakłada się powierzchnię kostki betonowej ok - 50m<sup>2</sup>).**

2. W związku z ukazaniem się przetargu na zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii związanych z nawierzchnią z polipropylenu:

**Pytanie Nr 1:** Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia boiska do koszykówki z polipropylenu posiadała amortyzację na poziomie co najmniej 15% zgodnie z normą EN14808? Wymóg powyższy zapewnia użytkownikom najlepszy możliwy poziom ochrony stawów przy tego typu nawierzchni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga by nawierzchnia posiadała amortyzację na poziomie co najmniej 15% amortyzacji zgodnie z normą.**

**Pytanie Nr 2:** Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia boiska do koszykówki z polipropylenu posiadała atest higieniczny oraz minimum dwa certyfikaty z niżej wymienionych międzynarodowych federacji sportowych: - certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA - certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF - certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB Wymóg posiadania certyfikatów

federacji nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie np. z Chin. (Certyfikaty powinien uzyskać producent nawierzchni do dnia zatwierdzenia materiałów przez Zamawiającego).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga aby nawierzchnia boiska do koszykówki z polipropylenu posiadała atest higieniczny, natomiast nie ustanawia wymogu dotyczącego posiadania certyfikatu od wymienionych przez Pytającego międzynarodowych federacji sportowych.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Zmawiający*