



Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.33.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-04-24

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. - zwana dalej jako „ustawa P.z.p.”) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia)

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. Czy zamawiający dla rur PEHD SN8 o średnicach dn500-1200 rozumie rury niekarbowane posiadające ważne Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne ITB i IBDIM oraz możliwość stosowania ich w obszarze kanalizacji deszczowej musi to jasno wynikać z w/w dokumentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla rur PEHD SN8 o średnicach dn500-1200 Zamawiający rozumie rury niekarbowane posiadające ważne Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne ITB i IBDIM oraz możliwość stosowania ich w obszarze kanalizacji deszczowej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy P.z.p., stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający